



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

107139, Москва, Орликов переулок, дом 3, строение 1
post@faufccs.ru, www.faufccs.ru

20.10.2016 № 116.3154/16
На № 14/09 от 30.09.2016

Управляющему
ООО «Электроинжиниринг»

Дубровскому А.С.

ул. Пушкина, 7-л, оф. 300
г. Екатеринбург, 620075

Уважаемый Александр Сергеевич!

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», рассмотрев обращение ООО «Электроинжиниринг» от 30.09.2016 № 14/09, сообщает.

Согласно СП 17.13330.2011. «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», утвержденному приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 784, при приёмке в эксплуатацию мягкой кровли выполняется промежуточная приемка законченных элементов и окончательная приемка кровли в целом. Водонепроницаемость кровли из рулонных материалов проверяется после дождя, либо после заливки ее водой (при плоских кровлях).

Проведение инструментальной диагностики герметичности диэлектрических гидроизоляционных покрытий горизонтальных поверхностей кровлей не является обязательным требованием и имеет вспомогательное назначение. Затраты на инструментальную диагностику гидроизоляционного покрытия мягкой кровли учитываются в составе накладных расходов технического заказчика.

Руководитель

И.Н. Лищенко